

受評機關	考評編號	狀態	考評項目	缺失	缺失說明	管控	改善措施	考評日期
臺南市學甲區學甲國民小學	E20140206-133	待改善	用水考核	其它	[水錶:68645961000] 2014/01用水度數大於去年同期20%	持續列管	本校辦理全國華宗盃排球賽，提供球員住宿之選手村服務共6日，且提供外接式衛浴設備供球員盥洗之使用，故造成本校用水量大增之情形。爾後如有再辦理，將告知選手節約用水用電。	2014/2/6
	E20140218-114	待改善		其它	[水錶:68645961000] 2014/02用水度數大於去年同期20%	持續列管	本校因開設幼兒園課後照顧班及社區多功能中心烹飪及園藝課程等，需大量使用水，將督促所選相關人員做好節約用水或廢水回收之措施。	2014/2/18
	E20140227-152	待改善	用電考核	其它	[電號:20662102000] 2014/02用電度數大於去年同期20%	持續列管	本校因開設幼兒園課後照顧班及社區多功能中心烹飪及園藝課程等，需大量使用水電，將督促所選相關人員做好節約用水或廢水回收之措施。	2014/2/27
	E20140227-153	待改善		其它	[電號:20662104002] 2014/02用電度數大於去年同期20%	持續列管	因台北醫學院學生(共90人)至本校辦理營隊活動，本校提供學員住宿使用，其盥洗都於本校中，故造成用水用電量大增之情形(支援多台電熱水器)，爾後將加強宣導所有營隊成員節能減碳行動。	2014/2/27
	E20140319-195	待改善	用水考核	其它	[水錶:68645961000] 2014/03用水度數大於去年同期20%	持續列管	因台北醫學院學生(共90人)至本校辦理營隊活動，本校提供學員住宿使用，其盥洗都於本校中，故造成用水用電量大增之情形，爾後將加強宣導所有營隊成員節能減碳行動。	2014/3/19
	E20140424-116	待改善	用電考核	其它	[電號:20662104002] 2014/04用電度數大於去年同期20%	持續列管	本期用電量比前年度同期超標原因為活動中心租借多兩場且有行動醫院大型活動用電需求大增。因四月份為換季季節，本校為確保及維護冷卻裝置機器是否有異常，而有測試使用冷氣三日，而發覺冷氣有異常情形並於4/5日請廠商清洗水冷裝置及維修冷氣機之零件。因而造成用電超標之情形，已報請維修完畢。	2014/4/24
	E20140625-115	待改善		其它	[電號:20662104002] 2014/06用電度數大於去年同期20%	持續列管	本期用電量比前年度同期超標原因為活動中心租借公立幼兒園辦理畢業典禮以及社區辦理村里相關宣傳活動。	2014/6/25
	E20140918-137	待改善	用水考核	其它	[水錶:68645961000] 2014/09用水度數大於去年同期20%	持續列管	本校因幼兒園工程施工及校園植栽修剪養護，用水量比較大。目前已完成相關工程，將持續監控用水量之多寡。	2014/9/18